

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области

625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45-А

телефон: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92, E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru; http://72.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 02- 33

« 28 » февраля 2022 г

Тюменская область,

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Ширшовой Ольгой Михайловной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от № 72220041000100507506 от 09.02.2022г.. в отношении МАОУ ЕМБАЕВСКАЯ СОШ ИМЕНИ А.АШИРБЕКОВА; ИНН - 7224010181 , ОГРН – 1037200556876; Юридический адрес: 625511, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ТЮМЕНСКИЙ, СЕЛО ЕМБАЕВО, УЛИЦА М.ДЖАЛИЛЯ, ДОМ 72, СТРОЕНИЕ 1

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании акта плановой выездной проверки N 02-00069 от 04.02.2022г.

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

в МАОУ Ембаевская сош имени А.Аширбекова по адресу: село Ембаево, улица М.Джалиля, дом 72, строение 1

- 1) Не допускать использования в учебных кабинетах разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Основание: п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 28.09.2022г..
- 2) В кабинете физики (учебный кабинет №9) и химии (учебный кабинет №1) оборудовать демонстрационный стол защитными бортиками по наружному краю стола, Основание: п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 28.06.2022г..
- 3) В помещении моечной кухонной и столовой посуды оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции, Основание: п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 в срок: 28.06.2022г..

в СП ДО МАОУ Ембаевская СОШ имени А.Аширбекова по адресу: село Ембаево, улица Советская, дом 94

- 4) Обеспечить проведение ремонтных работ в помещении кладовой с холодильным оборудованием. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 28.06.2022г..

- 5) Обеспечить соответствие фактического процентного содержания дезинфицирующего средства «Ника экстра М» в рабочих растворах, в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Ника экстра М». Обеспечить подтверждение устранения данных нарушений, путем проведения лабораторных исследований, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами. Основание: п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 28.03.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ ЕМБАЕВСКАЯ СОШ ИМЕНИ А.АШИРБЕКОВА

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(Порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт

отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.М. Ширшова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «28» февраля 2022г.

(подпись)

(инициалы и фамилия, должность)

Предписание направлено по адресу: