

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Ембаевская средняя
общеобразовательная школа
имени А. Аширбекова
Тюменского муниципального района
(МАОУ Ембаевская СОШ им. Аширбекова)**

М. Джалиля ул., д. 72, стр. 1, с. Ембаево,
Тюменский район, Тюменская область, 625511
Тел.: (3452) 762-091, тел/факс (3452) 762-631
e-mail emb@obraz-tmr.ru; <https://emb.obraz-tmr.ru/>
ОКПО 39344477, ОГРН 1037200556876
ИНН 7224010181, КПП 722401001

Специалисту-эксперту отдела
санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области
О.М. Ширшовой

28.02.2022 № 71

на № _____ от _____

Уважаемая Ольга Михайловна!

В связи с повышением цен просим Вас продлить срок исполнения следующих нарушений до 15.12.2022 года:

- на момент осмотра система общего освещения представлена потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, в учебных кабинетах на первом, втором и третьем этажах лампы в светильниках с разным световым излучением, что не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (смета на сумму 903 000 руб.);

- в помещении кладовой с холодильным оборудованием на стене обнаружена отслойка краски, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (смета на сумму 598 000,02 руб.).

Остальные нарушения устранены в ходе проверки:

№	нарушение	мероприятия по устранению нарушений	выполнение
МАОУ Ембаевская СОШ им. Аширбекова			
1	В кабинете информатики рабочее место обучающегося с компьютером не оборудовано местным освещением на рабочем столе, что не соответствует п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В кабинет информатики приобретены и установлены на рабочем столе лампы местного освещения (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 15.02.2022 г.
2	В кабинете физики и химии демонстрационный стол не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола, что не соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	В кабинет физики и химии приобретены демонстрационные столы защитными бортиками по наружному краю стола	Выполнено в ходе проверки 27.02.2022 г.

	эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	(счет, договор прилагается)	
3	В лаборантской (кабинет физики №9) при осмотре обнаружена отслойка краски на стене, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В лаборантской (кабинет физики №9) проведен косметический ремонт стен (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 25.02.2022 г.
4	В помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов при осмотре обнаружена отслойка краски на потолке, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов проведен косметический ремонт потолка (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 25.02.2022 г.
5	В помещении спортивного зала, на потолке обнаружена отслойка краски, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, возле вентиляционной решетки обнаружены следы протекания, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В помещении спортивного зала проведен косметический ремонт потолка, следы протекания устранены (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 25.02.2022 г.
6	В помещении моечной кухонной и столовой посуды не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3./ 2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	В помещении моечной кухонной и столовой посуды оборудована локальная вытяжная система вентиляции (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 27.02.2022 г.
7	При экспертизе документов обнаружено нарушение актуализации программы производственного контроля (указаны утратившие силу действия нормативные документы), что нарушает требования п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Программа производственного контроля приведена в соответствие с действующим законодательством (программа прилагается)	Выполнено в ходе проверки 16.02.2022 г.
СП ДО МАОУ Ембаевской СОШ им. Аширбекова			
1	Помещения групповых и спальни гр.	Подъемно-поворотные	Выполнено в ходе

	«Ручеек», гр. «Радуга» оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной ниже уровня подоконника, что не соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	жалюзи, тканевые шторы приведены в соответствие (фото прилагается)	проверки 28.02.2022 г.
2	В гр. «Капельки» и гр. «Солнышко» инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В гр. «Капельки» и гр. «Солнышко» инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно от другого инвентаря и имеет другую маркировку (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 28.02.2022 г.
3	В каждой групповой ячейке оборудованы трех уровневые трансформируемые кровати, не имеющие самостоятельный заход на них, что не соответствует п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В каждой групповой ячейке оборудован самостоятельный заход на кровати (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 28.02.2022 г.
4	В группе «Росинка» система общего освещения представлена потолочными светильниками с люминисцентными и светодиодными лампами, в светильниках с разным светоизлучением, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В группе «Росинка» система общего освещения приведена в соответствие с нормами (фото прилагается)	Выполнено в ходе проверки 28.02.2022 г.
5	При экспертизе документов обнаружено нарушение актуализации программы производственного контроля (указаны утратившие силу действия нормативные документы), что нарушает требования п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Программа производственного контроля приведена в соответствие с действующим законодательством (программа прилагается)	Выполнено в ходе проверки 16.02.2022 г.
6	Согласно экспертному заключению №26/6. З/Д от 22.02.2022 г. и протоколу лабораторных испытаний №4007 от 15.02.2022 г. рабочий раствор дезинфицирующего средства «Ника – экстра М» не соответствует требованиям инструкции от 26.06.2003 г. «По применению средства «Ника-экстра М» по показателю массовой доли ЧАС:	Рабочий раствор дезинфицирующего средства «Ника – экстра М» направлен на повторное исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»	

содержание ЧАС согласно результатам испытаний – 0,018% при величине допустимого уровня – 0,07-0,09%. Вышеуказанное является нарушением требований ап. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.		
--	--	--

Директор школы



А.М. Тимшанова